

Filtros

Evento:1

Código: 1

Data evento: 01/05/2022 00:00

Classificação e codificação brasileira de desastres (COBRADE):

Descrição: Fortes chuvas no mês de maio 2022 equipes ficaram ilhadas por mais de 8 horas e tivemos veículos danificados.

Descrição danos: Cabos arrebentados, transformadores queimados, vários postes quebrados e tombados.

Relato técnico: Nossas equipes de manutenção de rede e de plantão trabalharam em condições desfavoráveis, chuvas, alagamentos, atoleiros e em meio a vegetação.
Os serviços realizados foram feitos de forma emergencial observando sempre a segurança e a qualidade técnica de acordo com os serviços prestados.

Observação: No mês de 05/2022 a Cerbranorte sofreu diversos problemas na rede de distribuição de energia elétrica devido as fortes chuvas, causando tombamento de postes, de árvores na rede de MT e BT, queda de barreiras, alagamento entre outros, Devido a isso dificultou o acesso aos locais atingidos, pois foi necessário eliminar as barreiras, as árvores e aguardar o nível de água dos alagamentos que haviam nas estradas baixar.

Cidades atingidas: Anitápolis, Braço do Norte, Grão Pará, Rio Fortuna.

Subestações atingidas: SE CERBRANORTE.

Danos das interrupções

Tempo médio prep.:	55,35	Data/hora início prim. interrupção:	01/05/2022 06:37
Tempo médio desloc.:	19,55	Data/hora término última interrup.:	09/05/2022 21:07
Tempo médio exec.:	31	Média duração interrup.:	1,6600000000000001
Qtde UCs atingidas:	4032	Maior duração interrup.:	14,19
Qtde interrupções:	35	Soma do CHI:	239500,80000000002